

OFICJALNE TŁUMACZENIE CERTYFIKATU

(sporządzone dnia 25.01.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

nr 0551-FEF-12-4.e

Niniejszym potwierdzamy, że

**Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -
Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie**

wymienione w załączniku 1 (1 strona) do tego certyfikatu i produkowane przez

Armacell Poland Sp. z o.o.
ul. Targowa 2
55-300 Środa Śląska
Polska

odpowiadają specyfikacji technicznej

EN 14304.

Posiadacz tego certyfikatu jest upoważniony do umieszczenia znaku CE na wyrobach.

Ten certyfikat zgodności jest ważny do **31.12.2013**. Ważność może być przedłużona przez pieczęć GSH i podpis kierownika jednostki certyfikującej.

10.01.2013 / 0551-FEF-12-4.e

kierownik jednostki certyfikującej
Klaus Zipp
/podpis/

przedłużony do:

przedłużony do:

RAL
GÜTEZEICHEN

Otto-von-Boehn-Str. 30
D-29227 Celle
jednostka notyfikowana 0919
ÚZ: ÚG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF

OFICJALNE TŁUMACZENIE CERTYFIKATU (sporządzone dnia 25.01.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

Załącznik 1 do certyfikatu nr 0551-FEF-12-4.e

nazwa wyrobu	opis	współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 w temp. 0°C W/mK	reakcja na ogień klasa europejska	maksymalna temperatura stosowania (ST(+)) °C	minimalna temperatura stosowania (ST(-)) °C	współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU)	jony rozpuszczone /pH (CL)	kod oznaczenia producenta
AF/Armaflex otuliny AF1-AF4	plyty, otuliny i taśma elastomeryczna	0,033	B _L -s3,d0	110	-50	10.000	300	FEF - EN14304 - ST(+110 - ST(-)50 - CL 300 - MU 10000
Armaflex XG otuliny (6-19 mm)	plyty, otuliny i taśma elastomeryczna	0,036	B _L -s3,d0	110	-50	10.000		FEF - EN14304 - ST(+110 - ST(-)50 - MU 10000
Arma-Chek Silver AF otuliny (AF2, AF4)	otuliny elastomeryczne z osłoną	0,033	C _L -s3,d0	110	-50	15.000	300	FEF - EN14304 - ST(+110 - ST(-)50 - CL 300 - MU 15000
Arma-Chek Silver AF otuliny (AF5)	otuliny elastomeryczne z osłoną	0,036	C _L -s3,d0	110				FEF - EN14304 - ST(+110 - ST(-)50 - CL 300 - MU 15000
Accoflex EX plyty (13-25 mm)	plyty elastomeryczne	0,038	C-s3,d0	110	-	7.000	-	FEF - EN14304 - ST(+110 - MU 7000

Ten załącznik zawiera 1 stronę i jest ważny do **31.12.2013**. Ważność może być przedłużona przez pieczęć GSH i podpis kierownika jednostki certyfikującej.

10.01.2013 / 0551-FEF-12-4.e

kierownik jednostki certyfikującej
Klaus Zipp
/podpis/

przedłużony do:

przedłużony do:

RAL
GÜTEZEICHEN

Otto-von-Boehn-Str. 30
D-29227 Celle
jednostka notyfikowana 0919
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF



GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. 0551-FEF-12-4.e

Herewith we confirm that the

**Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -
Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products**

as listed in Annex 1 (1 page) of this certificate and produced by

Armacell Poland Sp. z o.o.
Ul. Targowa 2
55-300 Sroda Slaska
Poland

correspond to the technical specification

EN 14304.

The holder of this certificate is authorized to affix the CE mark on the products.

This certificate of conformity is valid until **31.12.2013**. The validity can be prolonged by seal of the GSH and signature of the manager of the certification body.

10.01.2013 / 0551-FEF-12-4.e

Manager of the Certification Body
Klaus Zipp



Prolonged until:

Prolonged until:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

GSH

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Annex 1 of the Certificate No. 0551-FEF-12-4.e

Product name	Description	Thermal conductivity λ_D at 0 °C W/mK	Reaction to fire Euroclass	Maximum service temp. (ST(+)) °C	Minimum service temp. (ST(-)) °C	Water vapour resistance factor (MU)	Soluble ions/pH (CL)	Designation code of manufacturer
AF/Armaflex Tubes AF1-AF4	Elastomeric sheets, tubes and tape	0,033	B _L -s3,do	110	-50	10.000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 10000
Armaflex XG Tubes (6-19 mm)	Elastomeric sheets, tubes and tape	0,036	B _L -s3,do	110	-50	10.000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 10000
Arma-Chek Silver AF Tubes (AF2, AF4)	Elastomeric tubes with coating	0,033	C _L -s3,d0	110	-50	15.000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 15000
Arma-Chek Silver AF Tubes (AF5)	Elastomeric tubes with coating	0,036	C _L -s3,d0	110				FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - CL 300 - MU 15000
Accoflex EX Sheets (13 - 25 mm)	Elastomeric sheets	0,038	C-s3,d0	110	-	7.000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - MU 7000

This Annex consists of 1 page and is valid until **31.12.2013**. The validity can be prolonged by seal of the GSH and signature of the manager of the certification body.

10.01.2013 / 0551-FEF-12-4.e

Manager of the Certification Body

Klaus Zipp

Prolonged until:

Prolonged until:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu